

Jons Väg 19  
433 75 Jonsered

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum  
2022-06-09

Diarienummer  
30281,000 — 8188 — 1

Utfärdare  
Gösab Sotning Jönköping

Adressat  
**Giesselmann Starck Nina**

Jons Väg 19  
433 75 Jonsered  
036-30 84 75

**Thorildsgatan 4**  
**553 13 Jönköping**

**Fastighet**

Fastighetsbeteckning <b>Poppeln 5</b>	Ägare <b>Giesselmann Starck Nina</b>	Brukare/Innehavare <b>Giesselmann Starck Nina</b>
Fastighetsadress <b>Thorildsgatan 4</b>		
Kontrolldatum <b>2022-05-31</b>	Kontroll utförd av <b>Douglas Dahlqvist</b>	
	<b>Thorildsgatan 4</b> <b>553 13 Jönköping</b>	<b>Thorildsgatan 4</b> <b>553 13 Jönköping</b>

**Kontrollobjekt**

Värmeanläggning						
Eldstadstyp <b>Lokaleldstad</b>	Fabrikat/modell <b>Jötul F100</b>	Kontrollfrist	Våning <b>2v</b>	Placering <b>Vardagsrum</b>	Utrymme <b>Bostad</b>	Senast sotad <b>2021-10-27</b>

**Bränsle**

Bränsleslag  
**Ved**

**Rök/avgaskanal**

Typ <b>Tegel</b>	Fabrikat/modell <b>Tegel Glidgjutten</b>	Benämning <b>Rökkanal</b>
---------------------	---	------------------------------

**Kontrollmetod/er**

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
Optisk utrustning					

**Noteringar**

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd med erinran.  
Tjänsteanteckning:

- Taksteg eller takbrygga behövs sättas upp mellan taklucka och skorsten.

Skorstensfejarmästare

**Simon Eriksson**

**Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.**

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabran	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränningsrum/konv	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljevägg	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensc	
1,50 Reglerutrustning		3,60 Rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

\*\*\*1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.