



Jönköping 2025-12-05

Rapport efter tre dygns korttidsmätning på Hermelinstigen 16, Jönköping

1. Mätresultat (mätare Radonova Spirit)

Riktvärdet för radon är 200 Bq/m³.

Värdena är avrundade till närmaste 10-tal.

Plan	Rum	Genomsnittligt värde Bq/m ³
Källare	Sovrum	170 ± 30
Entré	Sovrum	120 ± 20

2. Åtgärder

Inga åtgärder mot radon behövs.

1 Göran Lindblad

Fukt- och radonkontroll Certo AB
Gjuterigatan 9

553 18 Jönköping Tel: 0705-460449

goran@certo.se

www.certo.se