

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Invima Construction AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

202104078

Org.nummer 556691-5210

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Kortebovägen 7

Beställare Anna Grönlund

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-10-10 till 2022-10-28

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

- Golv Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Rollade system
- Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Rollade system
- Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Rollade system

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Samuel Söderström

Våtrumsansvarig arbetsledare Samuel Söderström

Ort och datum Jönköping 2022-11-01

Signerat via BankID av Samuel Söderström

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Behörigt företag

**vatten
täta
våtrum**

Byggeramikrådet