

Bilaga A till BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum



Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, pkt 11

Behörig entreprenör Andersson och Bladh Bygg AB
Byggkeramikrådets behörighetsnummer 270035600 Organisationsnummer 556676-1820
Ansvarsförsäkring i Länsförsäkringar AB försäkringsbolag
Objekt Badrum
Beställare Fredrik Backert Björkstigen 1 553 38 Jönköping

Arbetena utförda under tiden: från 08-01-21 till 08-01-31

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C:

Golv: Tillverkare MAXIT Benämning V/G Z-line Foil
Vägg: Tillverkare MAXIT Benämning V/G Z-line Foil

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler BBR, BFV 1993:57 med ändringar till och med 2006:12:

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv ☒ Vägg ☒
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav innan tätskikt applicerats.
- ☒ Ny, typgodkänd golvbrunn installerad ☒ Ja ☐ Nej
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad och korrekt placerad i våg och höjd.
- ☒ Arbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning från tätskiktstillverkaren.
- ☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golv? ☒ Ja ☐ Nej

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

En rörfördelare under tvättställsskåp

Våtrumsansvarig
arbetsledare: Lars-Göran Bladh

Namnteckning Lars-Göran Bladh

Ort och datum Jönköping 08-01-31

Namnförtydligande Lars-Göran Bladh

Dokumentet avser 1 våtrum. Se 11.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag

Handwritten signature and initials, including '88' and 'B'.



Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Andersson o Bladh Bygg AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 270035600

Organisationsnummer 556676-1820

Ansvarsförsäkring i Länsförsäkringar AB

försäkringsbolag

Objekt Badrum Nederväning Björkstigen 1 55338 Jönköping

Beställare C o F Backert

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden: från 12/12/23 till 12/12/18

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C:

Golv: Tillverkare/Leverantör Weber

Systembenämning Tec Foil system

Vägg våtzon 1: Tillverkare/Leverantör Weber

Systembenämning " "

Vägg våtzon 2: Tillverkare/Leverantör Weber

Systembenämning " "

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i

Boverkets byggregler BBR, BFR 1993:57 med ändringar till och med 2008:6:

☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv ☒ Vägg ☒

☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50-1:150/1:100-1:200) innan tätskikt applicerats.

☒ Ny, typgodkänd golvbrunn installerad ☒ Ja ☐ Nej

☒ Om "Ja", golvbrunnen är monterad enligt golvbrunnstillverkarens anvisning.

☒ Golvbrunnen är fast monterad och korrekt placerad i våg och höjd.

☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning.

☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☒ Nej ☐ Ja Om "Ja", förtydliga nedan på "Övriga upplysningar..."

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet: Lasse Bladh

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig
arbetsledare: Lasse Bladh

Namnsteckning

Ort och datum Jönköping 13-02-17

Dokumentet avser 1 våtrum. Se 11.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☐ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Ohlin Plattsättning AB

Byggeramikrådets
behörighetsnummer

201608115

Org.nummer 559053-5448

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar AB

Objekt Björkstigen 1 553 38 Jönköping

Beställare Lofthammars Bygg

☐ Nyproduktion ☒ Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2022-03-04

till 2022-03-31

Av Byggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Folie system

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Folie system

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Folie system

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav.
Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör ☒ Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Jonathan Rosén

Våtrumsansvarig arbetsledare Jonathan Rosén

Ort och datum Jönköping 2026-08-25

Signerat via BankID av JONATHAN OHLIN

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ Beställare

Kopia och monteringsanvisning till ☒ Behörigt företag

