Gösab Sotning Jönköping

Jons Väg 19
433 75 Jonsered

Brandskyddskontroll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2023-10-11

Diarienummer
41348,000 — 13547 —1

Utfärdare
Gösab Sotning Jönköping

Jons Väg 19
433 75 Jonsered
036-30 84 75

Adressat
Jessica Philip

Älvevägen 6
562 41 Taberg

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Porteshult 1:82	Jessica Philip	Jessica Philip
Fastighetsadress: Älvevägen 6	Älvevägen 6 562 41 Taberg	Älvevägen 6 562 41 Taberg
Kontrolldatum: 2023-10-09 — Kontroll utfört av: Richard Sjöblom		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Eldstadstyp	Fabrikat/modell	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast sotad
Lokaleldstad	Contura Braskamin		Bv	Mat/sal/plats/rum	Bostad	2023-03-29

Bränsle

Bränsleslag: Ved

Rök/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall		

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ **Okulär kontroll** ☐ **Täthetsprovning** ☐ **Temperaturmätning** ☐ **Tryckmätning** ☒ **Annat**

Kamera

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd med notering.

Notering: Skorstens genomföringar i golv och tak för nära brännbart (mini 50mm)

Skorstensfejartekniker
Richard Sjöblom

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabran	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränningsrum/konv	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljevägg	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensc	
1,50 Reglerutrustning		3,60 Rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontrollredovisas separat.
** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.
***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.
2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.