



Skorsten & Vent
Claes Abrahamsson AB
Tallvägen2
564 35 Bankeryd
Fax/telefon: 036-129903
Mob: 0706-129903
Mail: claes@skorsten-vent.se

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum

250314

Protokollsnummer

25-BP32

Folionr

A29842400

25-0032

Ägare (namn och postadress)

Estatework Sweden AB

Instrumentvägen 3
553 02 Jönköping

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) Barnarp 1:248	Adress Björkgränd 2 Jönköping
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) Bostadshus	Besiktningen avser ☒ nybyggnad ☐ ändring ☒ nyinstall
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den 2025-03-14		Provningen omfattar Rökkanal till: kamin Contura 856				
☐ Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen förmärktes		☒ förmärktes ej		Skorstenens material Stål	Skorstenshöjd, meter 3m	Över(under)tryck Pa 9Pa
Angränsande kanaler ☐ finns		☒ finns ej		Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig ☐ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 ☒		Luftbehandlingsinstallation ☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX ☐ Inreglerad den				
Besiktningsdatum 2025-03-14	Takskyddsanordningar ☒ utan erinran ☐ med erinran		Var bjälklag besiktningsbart? ☐ Ja ☒ Nej			

Utlåtande

Besiktning, kameraundersökning & provtryckning av nyinstallerad stålskorsten, Premodul, samt kamin Contura 856.

Rökkanal har normal täthet.

Installation skorsten, utan anmärkning.
Installation kamin, utan anmärkning.

INFO: Tilluftsanslutning ok.
Anläggning EJ funktionskontrollerad vid besiktningstillfället.

Protokoll översänt till

☐ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ im- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enl. ovan

Claes Abrahamsson
Brandskyddskontrollant

Besiktningsman:

C. Abrahamsson