



Fastigheten Johan Höckerts väg 10 B

Hej Malin!

1. Mätresultat korttidsmätning inför försäljning

Det finns ingen blåbetong i fastigheten.

Korttidsmätare: ackrediterade Spirit från Radonova.

Samtliga mätta rum i tre plan har låga radongashalter och samtliga får godkänt i relation till gränsvärdet 200 Bq/m³. Värdena är avrundade till närmaste 10-tal.

Mättid: 24-12-09 till 24-12-11.

Rum	Plan	Genomsnittligt värde Bq/m ³
Hall	Bottenplan	110
Sovrum	Mellanplan	70
Vardagsrum	Övre plan	90

2. Åtgärder

Samtliga uppmätta rum har fått önskat resultat med värden långt under riktvärdet 200 Bq/m³ så inga åtgärder föreslås.

Göran Lindblad