

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 15:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Kakeltema

Byggkeramikrådets behörighetsnummer 201712361

Org.nummer 556933-0987

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Lägenhet, Badrum på Vegagata 4A 1: våning dörren till vänster. Jönköping

Beställare Linus Spånberger

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2019-06-03

till 2019-07-05

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Mapei Systembenämning Mapeguard WP 90

■ Vägg våtzon 1 Tillverkare/Leverantör Mapei Systembenämning Mapeguard WP 90

■ Vägg våtzon 2 Tillverkare/Leverantör Mapei Systembenämning Mapeguard WP90

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533

i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m BFS 2015: 3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja
- Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Jyrki Toivonen, Marcus Falk

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Mattias Falk



Ort och datum Jönköping 2019-08-06

Namnsteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1

våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Nyttjare/Boende  Behörigt företag