

# Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV 21:1, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Lekeryds Intra Bygg AB

Byggkeramikrådets  
behörighetsnummer

202304139

Org.nummer 559385-3707

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag Länsförsäkringar

Objekt Hagens väg24

Beställare Jennifer Eriksson

Nyproduktion  Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2023-05-07

till 2023-07-08

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ Golv Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Folie system

■ Vägg våtzone 1 Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Folie system

■ Vägg våtzone 2 Tillverkare/Leverantör Alfix Systembenämning Alfix Folie system

**Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020: 4, BBR**

■ Underlagen uppfyller branschreglernas krav.

Golv:  Ja  Nej Vägg:  Ja  Nej Om "Nej", förtydliga nedan.

■ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:25–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats.  Ja

■ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt  Ja

■ Ny golvbrunn monterad av annan entreprenör  Ja

■ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet  Ja

■ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning  Ja

■ Finns andra genomföringar i tätsikt än avlopp i golvet?  Ja  Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Om kund själv borrar och monterar upp inrede o dyligt genom tätskikt så upphör detta

kvalitetsdokument att gälla.

Namn på behörig platsättare som applicerat tätskiktet Rickard Stark

Våtrumsansvarig arbetsledare Rickard Stark

Ort och datum Lekeryd 2023-07-08

Signerat via BankID av RICKARD STARK

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 2.5.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till  Beställare

Kopia och monteringsanvisning till  Behörigt företag



Byggkeramikrådet