

Checklista – egenkontroll av mindre elanläggning

Projekt: Björkgränd Barnarp	
Ansvarig arbetsledare: Tobias Berg	Datum: 4/4-2025
Ledande montör: Tobias Berg	Åtgärdat datum samt signatur:

Mom. nr	Benämning	Ingår ej	Anmärkning	Utan anmärkning	Signatur
1.	KABELFÖRLÄGGNING				
1.1	Renhållning	☐	☐	☒	T.B
1.2	Mekanisk åverkan	☐	☐	☒	T.B
1.3	Brandtätningar	☐	☐	☒	T.B
1.4	Omgivningstemperatur	☐	☐	☒	T.B
1.5	Kabelstegar	☒	☐	☐	
1.6	Övrigt	☐	☐	☒	T.B

2	CENTRALER/APPARATSKÅP				
2.1	Renhållning	☐	☐	☒	T.B
2.2	Kablar	☐	☐	☒	T.B
2.3	Skadade centraler	☐	☐	☒	T.B
2.4	Märkning	☐	☐	☒	T.B
2.5	Säkringar	☐	☐	☒	T.B
2.6	Beröringsskydd	☐	☐	☒	T.B
2.7	Övrigt	☐	☐	☒	T.B

3.	ANSLUTNA APPARATER				
3.1	Renhållning	☐	☐	☒	T.B
3.2	Kablar	☐	☐	☒	T.B
3.3	Skadade apparater	☐	☐	☒	T.B
3.4	Övrigt	☐	☐	☒	T.B

4.	TILLFÄLLIGA ELANLÄGGNINGAR				
4.1	Allmänt	☒	☐	☐	
4.2	Anslutningskablar/anslutningsdon	☒	☐	☐	
4.3	Övrigt	☒	☐	☐	

5.	KONTROLLMÄTNINGAR				
5.1	Skyddsjordning	☐	☐	☒	T.B
5.2	Lika fasföljd	☐	☐	☒	T.B
5.3	Jordfelsbrytare	☐	☐	☒	T.B
5.4	Övrigt	☐	☐	☒	T.B

Mom. Nr.	Anmärkning	Föreslagen åtgärd	Åtgärdat datum + sign.